

Klassifizierungsbericht

Einbruchhemmender Eigenschaften

DIN EN 1627-1630 : 2011

Widerstandsklasse RC3

Classification report

burglar-inhibiting characteristics

burglary resistance grade RC3

| | |
|---|--|
| Nummer / number: | 9 03 03 50 012 13 |
| Auftraggeber: employer: | Firma BBE – Vertriebsgesellschaft GmbH Am Kröpelberg 5; D-39307 Genthin |
| Prüfmuster: test model: | Einflügeliges Kunststofffenster RC3 Außenabmessung B x H: 1200 mm x 1400 mm |
| Angriffseite: attack side: | Außenseite vom Fenster |
| Schließzustand closing condition: | Fenster geschlossen, verriegelt und versperrt. |
| Füllung / Verglasung: infillings / glazing | P5A nach DIN EN 356; Gesamtdicke: 33 mm |
| Profil / profile: | Rehau Geneo, PVC |
| Beschlag / hardware: | Dreh-Kipp Beschlag: Roto NX P6 /130 12/20-13 Schließstück Art.-Nr.: 260 418 Kipplager Art.-Nr.: 260 340 |
| Prüfer / tester: | Hr. Koch, Hr. Görbig |
| Prüfung von / bis: start/end of test: | 28.05.2019 / 20.09.2019 |
| Prüfung nach: test standard: | DIN EN 1627-1630:2011-09 |
| Gesamtergebnis: overall result: | Der Probekörper erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Fenster, Türen, Abschlüsse der Widerstandsklasse RC3 |

Grundlage:

Der Klassifizierungsbericht verweist auf den Prüfbericht 9 03 03 50 012 13.

Basis:

The classification report refers to the test report 9 03 03 50 012 13.

Verwendungshinweis

Dieser Klassifizierungsbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

category of usage

This classification report serves to demonstrate the burglar-inhibiting characteristics

Gültigkeit

Die in diesem Klassifizierungsbericht genannten Werte beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Gegenstand.

Validity

The value named in the classification report refers to the explained and proofed objects in point 1. They apply only to the terms under which the test was accomplished.

Fensterelemente / windows

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:

The following deviations from the tested size are permissible without expert evaluation:

Schließstückabstand aus den Ecken / striker distance from the corners

+ 5% und - 20%

Schließstückabstand zueinander / distance between 2 strikers

+ 5% und - 30%

Wenn die Fläche nicht mehr als / if the area is not more than

± 25 % verändert wird / changed

Hinweis zur Benutzung des Klassifizierungsberichts

Eine Verwendung des

Klassifizierungsberichts zu

Werbezwecken ist gestattet.

How to use the classification report

The use of the classification report for advertising is allowed.

Hinweis: Die Vorgaben in den

Einbau- und Montageanweisungen

des Herstellers sind zu beachten!

Note: The specifications in the

installation and assembly

instructions of the manufacturer

must be observed

Leinfelden, den 10 Januar 2020



i. V. Martin Barck
(Leiter Internationales Technologie-Center)

