

## Klassifizierungsbericht

## Einbruchhemmender Eigenschaften

DIN EN 1627-1630 : 2011

Widerstandsklasse RC3

## Classification report

burglar-inhibiting characteristics

burglary resistance grade RC3

<b>Nummer / number:</b>	9 03 03 50 012 14
<b>Auftraggeber: employer:</b>	Firma BBE – Vertriebsgesellschaft GmbH Am Kröpelberg 5; D-39307 Genthin
<b>Prüfmuster: test model:</b>	Einflügeliges Kunststofffenster mit Bodenschwelle RC3
<b>Angriffseite: attack side:</b>	Außenabmessung B x H: 1200 mm x 2300 mm Außenseite vom Fenster
<b>Schließzustand closing condition:</b>	Fenster geschlossen, verriegelt und versperrt.
<b>Füllung / Verglasung: infillings / glazing</b>	P5A nach DIN EN 356; Gesamtdicke: 33 mm
<b>Profil / profile:</b>	Rehau Geneo, PVC
<b>Beschlag / hardware:</b>	Dreh-Kipp Beschlag: Roto NX P6 /130 12/20-13 Schließstück Art.-Nr.: 260 418 Kipplager Art.-Nr.: 534 929
<b>Prüfer / tester:</b>	Hr. Koch, Hr. Görbig
<b>Prüfung von / bis: start/end of test:</b>	28.05.2019 / 16.10.2019
<b>Prüfung nach: test standard:</b>	DIN EN 1627-1630:2011-09
<b>Gesamtergebnis: overall result:</b>	Der Probekörper erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Fenster, Türen, Abschlüsse der Widerstandsklasse RC3

### Grundlage:

Der Klassifizierungsbericht verweist auf den Prüfbericht 9 03 03 50 012 14.

### Basis:

The classification report refers to the test report 9 03 03 50 012 14.

### Verwendungshinweis

Dieser Klassifizierungsbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

### category of usage

This classification report serves to demonstrate the burglar-inhibiting characteristics

### Gültigkeit

Die in diesem Klassifizierungsbericht genannten Werte beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Gegenstand.

### Validity

The value named in the classification report refers to the explained and proofed objects in point 1. They apply only to the terms under which the test was accomplished.

### Fensterelemente / windows

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:

The following deviations from the tested size are permissible without expert evaluation:

Schließstückabstand aus den Ecken / striker distance from the corners + 5% und - 20%

Schließstückabstand zueinander / distance between 2 strikers + 5% und - 30%

Wenn die Fläche nicht mehr als / if the area is not more than ± 25 % verändert wird / changed

### Hinweis zur Benutzung des Klassifizierungsberichts

Eine Verwendung des Klassifizierungsberichts zu Werbezwecken ist gestattet.

**How to use the classification report**  
The use of the classification report for advertising is allowed.

**Hinweis:** Die Vorgaben in den Einbau- und Montageanweisungen des Herstellers sind zu beachten!

**Note:** The specifications in the installation and assembly instructions of the manufacturer must be observed

Leinfelden, den 10 Januar 2020



i. V. Martin Barck  
(Leiter Internationales Technologie-Center)

